



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

شماره: ۱۰۷۵۷۶/۴۲۰ صادره

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس خرم

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)

با سلام و احترام،

به آگاهی می‌رساند، مطابق بند ۱۷-۴-۲-۳ محث هفدهم مقررات ملی ساختمان (الزامات نصب کتور گاز) و بندهای ۱۷-۳-۲ و ۱۷-۳-۳ (الزامات نصب وسایل گازسوز) ضروریست که مهندسان طراح رشته تاسیسات مکانیکی نسبت به جانمایی کتورها و تجهیزات گازسوز (اعم از فشار کمتر از ۱/۴ پوند بر اینچ مربع و یا بیشتر از آن) در نقشه‌های تاسیسات مکانیکی اقدام نموده و مراتب در تایید نقشه‌ها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کنترل و رعایت گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراقبت و کنترل‌های لازم در این زمینه معمول گردد.

حاجه شمسی فر

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل

ساختمان

رونوشت:

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانها، جهت آگاهی و هماهنگی با شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

شماره ثبت: ۳۲/۳۱۰۹۲

نام سازمان: اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

نام واحد ثبت: دبیرخانه مرکزی اداره کل راه و شهرسازی

خراسان شمالی